



EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 008/2022

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

O presente documento estabelece as especificações técnicas mínimas aplicáveis para Fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP, bem como comodato de equipamentos e instrumentos necessários para o armazenamento e distribuição.

2. ESCOPO DO FORNECIMENTO

2.1 Local de entrega: Central de GLP, Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

2.2 Quantidade: Conforme necessidade, com abastecimento quinzenal.

2.3 Prazos: 60 meses (Reajuste INPC).

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

3.1 O valor da proposta apresentada deverá ser por quilograma de Gás GLP.

3.2 O volume médio de abastecimento mensal é de 4.600 quilogramas de gás GLP.

3.3 Abastecimento deve ser realizado no máximo a cada 15 dia.

3.4 Comodato dos equipamentos e instrumentos necessários para o armazenamento e distribuição de gás, sendo eles:

- Filtro Decantador
- Vaso de pressão Vertical de 8.000 litros
- Vaporizador 150 Kg/H

Obs: Caso necessário algum outro instrumento e/ou equipamento dentro do sistema para o fornecimento e distribuição, que não estão na lista acima, estes devem estar inclusos na proposta.

3.5 Toda a mobilização, preparação das bases dos instrumentos e mão de obra para instalação devem estar inclusos na proposta.

3.6 A empresa deverá emitir Laudo e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do funcionamento e manutenção do sistema anualmente.

3.7 Deverão ser realizadas manutenções preventivas conforme normas, e corretivas quando necessário.

 1



HMCC

Hospital Ministro
Costa Cavalcanti

Fundação de
Saúde Itaiguapy

EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 008/2022
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.8 Em caso de emergência com problemas nos equipamentos ou falta de gás a empresa deve atender prontamente o hospital em no máximo até duas horas.

Elaboração:

Luma L. F. Savoldi
LUMA LAÍS FERREIRA SAVOLDI
Gerente de Manutenção

ALEXANDRA RENATA MICHELON
Gerente Departamento Administrativo