

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 039/2022 – AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES, TRANSFORMADORES EM PEDESTAL QUADROS QBGT E CABINES DE DERIVAÇÃO E MEDIÇÃO PARA NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Reiteramos que a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY**, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, é administradora do **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**. Considerando a natureza jurídica da **FUNDAÇÃO** e de sua mantenedora, esta aquisição não está sujeita a Lei nº 8.666/93, nem tampouco a Lei nº 10.520/2002 vigentes, portanto, não realizamos licitações. Apenas damos publicidade às necessidades de aquisição com o intuito de ampliar a concorrência, ainda que sem qualquer vínculo com processos de natureza licitatória pública. A eventual utilização de termos semelhantes neste processo é mera coincidência, oportunidade ou conveniência.

Dentro do prazo estipulado em edital, foram recebidos os seguintes questionamentos:

PERGUNTA 1: Podemos participar atendendo apenas um lote? Ex: fornecimento de geradores.

RESPOSTA 1: *Sim, será possível a participação em apenas um lote.*

PERGUNTA 2: No Anexo VI, diagramas unifilares, consta 7 Geradores. É necessário fornecermos quadro paralelismo, ou outro periférico para os 2 geradores existentes?

RESPOSTA 2: *Não é necessário, somente para os 5 (cinco) geradores, conforme especificações do Lote I do Edital.*

PERGUNTA 3: No Anexo VI, diagramas unifilares, consta também, no QTA dos geradores 2X disjuntores de 2.000A e 1 disjuntor de 3.200A, precisamos fornecer os 3 disjuntores, ou somente os 2 disjuntores de 2.000A do QTA, e a corrente dos disjuntores do QTA são de 2.000A?

RESPOSTA 3: *O QTA é composto de 2 (dois) disjuntores, sendo 01 (um) de 3.200A para a rede Copel e 01 (um) de 2.000A para o gerador. O disjuntor apresentado no diagrama logo após a saída do gerador é da proteção do gerador, sendo que este disjuntor depende da necessidade de cada fabricante.*

PERGUNTA 4: Entendemos que não será realizado pelo Contratante inspeções em fábrica para acompanhamento da fabricação e dos ensaios nos objetos dos Lotes deste processo. Favor confirmar.

RESPOSTA 4: *A Comissão de julgamento informa que está correto o entendimento, não haverá visita nas instalações da proponente.*

PERGUNTA 5: Entendemos se caso sejam realizadas inspeção em fábrica para acompanhamento da fabricação e acompanhamento de ensaios nos objetos dos Lotes, as despesas de referentes a viagens, estadias, deslocamento, hospedagem, alimentação, etc. serão de custeadas pelo Contratante. Favor confirmar

RESPOSTA 5: *Sim, está correto o entendimento, porém não haverá inspeções em fábrica.*

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 039/2022 – AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES, TRANSFORMADORES EM PEDESTAL QUADROS QBGT E CABINES DE DERIVAÇÃO E MEDIÇÃO PARA NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

PERGUNTA 6: Entendemos que não será necessário pelo vencedor deste processo a apresentação de documentos técnicos para aprovação ou para conhecimento do Contratante. Favor confirmar.

RESPOSTA 6: *A Comissão de julgamento informa que será necessário o envio de documentos, conforme disposto em Edital, no item 6.2 Habilitação Jurídica e 6.3 Habilitação Técnica.*

PERGUNTA 7: Entendemos que não será necessário para os objetos deste processo a realização de ensaios de tipos e especiais. Favor confirmar.

RESPOSTA 7: *Conforme item 3.4 – Lote II Especificações Técnicas – Fornecimento de transformadores em pedestal.*

PERGUNTA 8: Entendendo que para os objetos deste processo não é necessário a apresentação de nenhum tipo de garantia financeira por parte do proponente. Favor confirmar.

RESPOSTA 8: *A Comissão de julgamento informa que não será necessário, uma vez que não está disposto no item 6. Da Habilitação, a habilitação econômico-financeira.*

PERGUNTA 9: Entendendo que para os objetos deste processo não é necessário a realização de nenhum tipo de treinamento a colaboradores do Contratante. Favor confirmar.

RESPOSTA 9: *Conforme disposto no item 3.6 Lote I – Especificações Técnicas fornecimento Grupo Gerador.*

PERGUNTA 10: Entendemos que não é desclassificatório para a participação deste processo o proponente acrescentar informações complementares no corpo do Anexo V – Modelo de planilha de preço. Favor confirmar.


RESPOSTA 10: *A Comissão de julgamento informa que conforme item 5.1 do Edital, é necessário encaminhar a proposta comercial conforme o modelo, podendo a proponente anexar documentos complementares, não alterando o modelo original.*

PERGUNTA 11: Entendemos que a descarga dos objetos deste processo será de responsabilidade do Contratante. Favor confirmar.

RESPOSTA 11: *Conforme o item 5.2 do edital, a proposta comercial deverá considerar todos os custos necessários para execução do objeto deste Edital, considerando a entrega. Entende-se como entrega, o equipamento descarregado nos locais indicados pela Fundação.*

PERGUNTA 12: Entendemos que o escopo do proponente se limita apenas a fabricação, entrega dos objetos dos lotes. Favor confirmar.





ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 039/2022 – AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES, TRANSFORMADORES EM PEDESTAL QUADROS QBGT E CABINES DE DERIVAÇÃO E MEDIÇÃO PARA NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

RESPOSTA 12: *Sim, exceto para o Lote I, onde há previsão, por deliberalidade da Fundação, a contratação de serviços.*

PERGUNTA 13: Caso o entendimento anterior esteja incorreto, favor detalhar as atribuições da Contratada neste processo.

RESPOSTA 13: *O detalhamento está disposto no Lote I – Especificação Técnica e no Anexo V – Modelo de proposta comercial.*

PERGUNTA 14: Tamanho do QBGTs, pode ser feita a alteração? Principalmente a profundidade de 600 (sugestão de 1000).

RESPOSTA 14: *A Comissão de julgamento informa que sim. O requisito mínimo é 600.*

PERGUNTA 15: Os disjuntores gerais dos QBGTs, devem ficar com os acionamentos na porta externa e os disjuntores de saída acionamento na parte interna (contra tampa)?

RESPOSTA 15: *A Comissão de julgamento informa que não. Devem ficar todos internos na contra tampa.*

PERGUNTA 16: Entrada e saídas dos cabos serão por baixo?

RESPOSTA 16: *A Comissão de julgamento informa que sim.*

PERGUNTA 17: Disjuntores e equipamentos, qual marca (fornecedor) indicada pelo cliente?

RESPOSTA 17: *A Comissão de julgamento informa que não há indicação de marca e fornecedor, desde que atenda as especificações mínimas exigidas neste edital.*

PERGUNTA 18: Nos QBGTs, deve ter botão de emergência, botão liga e desliga disjuntor geral, sinaleiro de quadro energizado?? Ou será externo.

RESPOSTA 18: *A Comissão de julgamento informa que não, uma vez que não está especificado no Edital.*

PERGUNTA 19: Cargas de saída do QBGT 06 - conforme novo da maternidade. Possui esse projeto?

RESPOSTA 19: *Sim, conforme aditamento do Anexo VI - Diagrama Unifilares.*

PERGUNTA 20: Nas chaves seccionadoras de 3150 A, Tensão nominal de operação solicitada de 690Volts, a tensão chaves seccionadoras da Siemens e de outros fornecedores são de 500 Volts, pode ser?

RESPOSTA 20: *A Comissão de julgamento informa que sim.*

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 039/2022 – AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES, TRANSFORMADORES EM PEDESTAL QUADROS QBGT E CABINES DE DERIVAÇÃO E MEDIÇÃO PARA NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

PERGUNTA 21: Disjuntores de saída dos quadros, devem ser com regulagem? Ou podem ser fixos, desde que atendam a corrente especificada em projeto?

RESPOSTA 21: *A Comissão de Julgamento informa que serão aceitas ambas as opções, desde que atendam a corrente especificada em projeto.*

PERGUNTA 22: Os disjuntores de saída, deve possuir barramentos com furações para a conexão dos cabos, conforme relação indicada em projeto?

RESPOSTA 22: *A Comissão de Julgamento informa que sim, conforme consta em projeto.*

PERGUNTA 23: Pode ser feita a alteração dos barramentos gerais dos QBGTs, para poder atender as conexões com os equipamentos, atendendo sempre a corrente de cada equipamento nos circuitos?

RESPOSTA 23: *A Comissão de Julgamento informa que sim, desde que atendida as especificações e as normas técnicas.*

PERGUNTA 24: Todas a interligações entre o barramento geral do quadro e disjuntores das cargas, devem ser feitas com barramentos de acordo com a corrente de cada carga?

RESPOSTA 24: *A Comissão de Julgamento informa que sim.*

PERGUNTA 25: Nos quadros onde aparece Reserva, deve ser considerado apenas o espaço de reserva, não necessitando deixar barramentos, já que não tem as correntes dos disjuntores?

RESPOSTA 25: *Conforme diagrama, reserva com barramento para 200 A.*

PERGUNTA 26: *Será realmente necessário o grau de proteção IP-65?*

RESPOSTA 26: *A Comissão de Julgamento informa que deixa de ser um requisito mínimo necessário o grau de proteção IP-65, porém necessário que seja no mínimo IP-54.*

A Comissão de julgamento informa que todas as alterações citadas nesse documento serão entendidas como **aditamento** do referido Edital.

Foz do Iguaçu, 12 de dezembro de 2022.


DANIEL VICENTE FERREIRA
Presidente da Comissão de Julgamento