

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 041/2022 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI

Reiteramos que a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY**, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, é administradora do **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**. Considerando a natureza jurídica da **FUNDAÇÃO** e de sua mantenedora, esta aquisição não está sujeita a Lei nº 8.666/93, nem tampouco a Lei nº 10.520/2002 vigentes, portanto, não realizamos licitações. Apenas damos publicidade às necessidades de aquisição com o intuito de ampliar a concorrência, ainda que sem qualquer vínculo com processos de natureza licitatória pública. A eventual utilização de termos semelhantes neste processo é mera coincidência, oportunidade ou conveniência.

Dentro do prazo estipulado em edital, foram recebidos os seguintes questionamentos:

PERGUNTA 1: para o cumprimento do exigido no item 6.6.1 Para execução do Projeto Elétrico. Pode a empresa apresentar profissional da área de engenharia elétrica ou engenheiro eletricista detentor do acervo técnico?

RESPOSTA 1: Sim, para atendimento do item 6.6.1.d). Já para atendimento do item 6.6.1.c) o acervo técnico precisa ser em nome da empresa participante.

PERGUNTA 2: Pode a empresa subcontratar o profissional detentor do acervo técnico?

RESPOSTA 2: Sim, desde que comprovado o vínculo no CREA conforme item 6.6.1.b).

PERGUNTA 3: É admissível a participação da presente coleta de preços na forma de consórcio com empresa especializada no ramo de energia elétrica?

RESPOSTA 3: Sim, será admitido, desde que as empresas integrantes do consorcio atendam integralmente o item 6 do edital, ou seja, todas as empresas devem enviar a documentação de habilitação, e o consorcio formado, deverá atender o item 6.3 Habilitação Jurídica.

PERGUNTA 4: A qualificação técnica solicitada no item 6.6.1 Para execução do Projeto Elétrico, poderá ser comprovada e aceita através de DECLARAÇÃO de empresa e responsável técnico parceiro da CONTRATADA?

RESPOSTA 4: Não, o exigido é acervo técnico conforme item 6.6.1.

PERGUNTA 5: O edital tem um valor máximo que poderá ser proposto pelas proponentes? Nos parece que é o custo de referência + 25% de BDI o máximo aceitado. Correto?

RESPOSTA 5: Não, o orçamento apresentando nos anexos V e VII são somente para referência, o BDI conforme item 5.2.XI do edital é limitado em 25%.

PERGUNTA 6: Esta licitação é privada ou pública?

RESPOSTA 6: Reiteramos que a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY**, entidade de direito

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 041/2022 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI

privado e sem fins lucrativos, é administradora do **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**. Considerando a natureza jurídica da **FUNDAÇÃO** e de sua mantenedora, esta aquisição não está sujeita a Lei nº 8.666/93, nem tampouco a Lei nº 10.520/2002 vigentes, portanto, não realizamos licitações. Apenas damos publicidade às necessidades de aquisição com o intuito de ampliar a concorrência, ainda que sem qualquer vínculo com processos de natureza licitatória pública. A eventual utilização de termos semelhantes neste processo é mera coincidência, oportunidade ou conveniência.

PERGUNTA 7: Os participantes são convidados ou é concorrência aberta?

RESPOSTA 7: Reiteramos que a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY**, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, é administradora do **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**. Considerando a natureza jurídica da **FUNDAÇÃO** e de sua mantenedora, esta aquisição não está sujeita a Lei nº 8.666/93, nem tampouco a Lei nº 10.520/2002 vigentes, portanto, não realizamos licitações. Apenas damos publicidade às necessidades de aquisição com o intuito de ampliar a concorrência, ainda que sem qualquer vínculo com processos de natureza licitatória pública. A eventual utilização de termos semelhantes neste processo é mera coincidência, oportunidade ou conveniência.

PERGUNTA 8: O que é mais importante para vocês nessa obra:

- i) Qualidade e Preço;
- ii) Preço e Velocidade;
- iii) Velocidade e Qualidade;
- iv) Preço e Qualidade;

RESPOSTA 8: *Os critérios de julgamento constam no item 8 do edital, o prazo de execução da obra consta no item 12.1 do edital e a execução da obra deverá seguir os projetos e especificações publicados.*

PERGUNTA 9: Qual a necessidade do HMCC com a realização dessa obra?

RESPOSTA 9: *Para execução das obras de construção da nova subestação de energia, conforme projeto civil e elétrico.*

PERGUNTA 10: Qual a maior preocupação do HMCC com a obra?

RESPOSTA 10: *Execução dentro do prazo previsto em edital atendendo as especificações técnicas.*

PERGUNTA 11: Na planilha de preços referência não está considerando o valor de fornecimento dos equipamentos de grande porte. Eles serão fornecidos pelo HMCCC?

RESPOSTA 11: Sim.

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 041/2022 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI

PERGUNTA 12: Na subestação também haverá diversos equipamentos menores que tem custo elevado. Eles não estão relacionados, serão fornecidos HMCC?

RESPOSTA 12: *Os anexos VI e VIII contemplam as composições dos serviços, caso o item não esteja previsto na planilha orçamentaria e demais anexos do edital, será observada a cláusula décima segunda do anexo XII – Minuta do Contrato.*

PERGUNTA 13: Comissionamento da subestação deverá ser considerado fornecimento da proponente?

RESPOSTA 13: *Sim, com fiscalização da FUNDAÇÃO.*

PERGUNTA 14: O anexo VIII - Composição do Orçamento Referência - Elétrico não possui todos os itens da planilha anexo VII - Orçamento de Referência - Elétrico, seria possível disponibilizar a composição de todos os itens da planilha?

RESPOSTA 14: *Caso alguma proponente identifique inconsistência, deverá comunicar a Comissão de Julgamento, indicando o item.*

PERGUNTA 15: Qual a lista de equipamentos/ materiais que serão fornecidos pelo Hospital?

RESPOSTA 15:

Código	Descrição
05.007	TRANSFORMADORES E CABINES
05.007.000.001	Cabine metálica compacta para medição Copel 15 kV - Testes e Parametrizações - M O
05.007.000.002	Cabine metálica de derivações de MT 15kV e proteção geral - Testes e Parametrizações - M O
05.007.000.003	Transformador de Pedestal 750 kVA 13,8 kV - 380/220 volts - M O
05.007.000.004	Transformador de Pedestal 1000 kVA 13,8 kV - 220/127 volts - M O
05.007.000.005	Gerador em contêiner 75 dB a 15 m / Potência 750 kVA standby/681em prime / Tensão 220-127 volts 60Hz
05.007.000.006	Gerador em contêiner 75 dB a 15 m / Potência 750 kVA standby/681em prime / Tensão 380-220 volts 60Hz
05.007.000.021	QGBT 1 Possuirá proteção geral disjuntor de 3200 A com ajustes da corrente nominal, bobina de abertura, bobina de fechamento e motorizado. Após a proteção geral, possuirá chave seccionadora de abertura com carga para 3000 A.
05.007.000.022	QGBT 2 Possuirá proteção geral disjuntor de 3200 A com ajustes da corrente nominal, bobina de abertura, bobina de fechamento e motorizado. Após a proteção geral, possuirá chave seccionadora de abertura com carga para 3000 A.
05.007.000.023	QGBT 3 Possuirá proteção geral disjuntor de 3200 A com ajustes da corrente nominal, bobina de abertura, bobina de fechamento e motorizado. Após a proteção geral, possuirá chave seccionadora de abertura com carga para 3000 A.
05.007.000.024	QGBT 4 Possuirá proteção geral disjuntor de 3200 A com ajustes da corrente nominal, bobina de abertura, bobina de fechamento e motorizado. Após a proteção geral, possuirá chave seccionadora de abertura com carga para 3000 A.
05.007.000.025	QGBT 5 Possuirá proteção geral disjuntor de 1400 A com ajustes da corrente nominal, bobina de abertura, bobina de fechamento e motorizado. - Após a proteção geral, possuirá chave seccionadora de abertura com carga para 1400 A.
05.007.000.027	QGBT 7 Possuirá proteção geral disjuntor de 3200 A com ajustes da corrente nominal, bobina de abertura, bobina de fechamento e motorizado. Após a proteção geral, possuirá chave seccionadora de abertura com carga para 3000 A.

PERGUNTA 16: Esses equipamentos/materiais que serão fornecidos pelo Hospital, serão disponibilizados onde? Qual a distância para o local de instalação? Quem ficará responsável por esse manejo até o local de instalação?

**ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E ADITAMENTOS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS
Nº 041/2022 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO
HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**

RESPOSTA 16: Os equipamentos estarão disponíveis nas dependências do Hospital, a responsabilidade do manejo é da proponente.

PERGUNTA 17: [...] A exigência de que a comprovação de experiência não pode ter data anterior aos últimos 60 meses não restringe a concorrência do processo já que a esta não tem validade?

RESPOSTA 17: O critério será mantido.

PERGUNTA 18: O item 6.6.1 traz as exigências para execução do projeto elétrico, incluindo no item c) o seguinte requisito mínimo a ser demonstrado para a Pessoa Jurídica, sendo uma subestação de transformação de 4,75MVA e geração própria de 3,75MVA em uma única obra. Considerando que o maior parque de geração própria de Foz do Iguaçu, executado nos últimos 60 meses, contém 3,30MVA, será aceito somatório de atestados, desde que contemporâneos aos 60 meses, para atender ao exigido?

RESPOSTA 18: *Onde se lê:*

6.6.1.c) Certidão de Acervo Técnico, emitido pelo CREA, acompanhada do respectivo atestado de execução em nome da proponente, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado pelo CREA através de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, comprovando que a participante executou, nos últimos 60 (sessenta) meses, entrada de energia na média tensão 13,2kV, subestação de transformação de 4,75MVA, geração própria de 3,75MVA em uma única obra.

Leia-se:

6.6.1.c) Certidão de Acervo Técnico, emitido pelo CREA, acompanhada do respectivo atestado de execução em nome da proponente, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado pelo CREA através de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, comprovando que a participante executou, nos últimos 60 (sessenta) meses, entrada de energia na média tensão 13,2kV, subestação de transformação de 4,75MVA, geração própria de 3,75MVA, podendo ser somatória de acervos, desde que um dos acervos atenda no mínimo transformação de 2MVA e geração própria de 2MVA em uma única obra.

A Comissão de julgamento informa que todas as alterações citadas nesse documento serão entendidas como **aditamento** do referido Edital.

Foz do Iguaçu, 18 de janeiro de 2023.

Daniel Vicente Ferreira

DANIEL VICENTE FERREIRA

Presidente da Comissão de Julgamento

Respostas dvidas Edital 041-2022 - Obra Subestao.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 1e6765249fa32fe2f55d94271bb12425ee915915
SID: 185C014d9f0-1A453D719F0-1D9086Ca9F0-20d65761DF0-22e4e9A0DF0



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de janeiro de 2023



Assinaturas - Manuscrito Digital



Daniel Vicente Ferreira
daniel.ferreira@hmcc.com.br
Assinado em: 2023/01/17 14:21:25
Assinou como: parte

DVF

